



Commune de Cresserons (14)
Quartier Ouest
Permis d'Aménager 02

Aménageur
CLAUDE JEAN INVESTISSEMENT
 2bis, Boulevard Georges Pompidou
 14000 CAEN
 Tel : 02.31.38.94.94



Concepteur
Paysagistes concepteurs - Urbanistes
Vert-Latitude
 39, avenue du six juin - 14000 CAEN
 76, rue d'Alleray - 75015 PARIS
 Tel : 02.31.26.94.68



BET VRD
SODEREF INGENIERIE
 Route de Saint-Pierre-sur-Dives
 14370 MOULT
 Tel : 02.31.23.70.96



BET Environnement
ALCEA
 Le Haut des Landes
 14310 LANDES-SUR-AJON
 Tel : 02.31.97.10.97



PA08b - Plan d'assainissement
eaux usées - eaux pluviales

Version 1 - première diffusion dépôt PA

Echelle : 1/500
 02 Août 2019

LEGENDE

NATURE ET POSITIONNEMENT DES OUVRAGES INDICATIFS

ASSAINISSEMENT EAUX USEES

- Regard de visite Ø1000 avec tampon fonte série lourde classe 400KN sous voirie et 250KN sous espaces verts
- Réseau à créer (PVC type bi-peau série CR8)
- Collecteur Ø200 et Branchement Ø160
- Culotte de branchement
- Boîte de branchement
- le raccordement à la boîte de branchement en domaine privé est à la charge des acquéreurs

ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

Le projet définitif du traitement des eaux pluviales sera précisé au dossier d'incidence au titre de la loi sur l'eau.
 A l'intérieur des lots, les eaux de ruissellement en provenance des surfaces imperméabilisées privatives seront traitées par les acquéreurs sur le fonds de leur lot.

- Noue et bassin de rétention et d'infiltration des eaux pluviales à ciel ouvert - engazonné et/ou planté
- Regard de visite Ø1000 et/ou 600 avec tampon fonte série lourde classe 400KN sous voirie et 250KN sous espaces verts
- Réseau à créer (PVC type bi-peau série CR8 jusqu'au Ø300) et BA série 135A pour les diamètres supérieurs)
- Canalisations fonte (liaison entre noues dans carrefour et liaison sous les accès) et BA série 135A pour les diamètres supérieurs)